

Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением 35кВ и ниже

Наименование области	аренда	собственность АО Юграэнерго	нет аренды	Технические характеристики ЭТП	Итого, А		
					2 квартал 2021г.		
					Апрель	Май	Июнь
Наименование участка	наименование в соответствии с договором (безымянный)	Напряжение, кВ	Марка и сечение	кВА	кВА	кВА	
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН							
Согон	ТП				Резерв=189кВт	Резерв=128кВт	Резерв=105кВт
	ТП-1(18-4035)	КТП 0,4/10 кВ № 18-6061 мощность 630 кВА в д. Согон ХМР	0,4/10	ТМГ-630	448	500	525
	ТП-2(18-4036)	КТП 10/0,4 кВ № 18-6062 мощность 400 кВА в д. Согон ХМР	10/0,4	ТМГ-400	341,0	358,0	360,0
	ТП-3(18-4037)	КТП 10/0,4 кВ № 18-6063 мощность 250 кВА в д. Согон ХМР	10/0,4	ТМ-250	193,0	196,0	210,0
п. Каргополь	ТП				Резерв=209кВт	Резерв=129кВт	Резерв=145кВт
	ТП-1(18-5045) откл.	ТМ - 100	10/0,4	ТМГ-160	-	-	-
	ТП-2(18-5046)	ТМ - 160	10/0,4	ТМГ-160	141	143	149
	ТП-3(18-5047)	ТМ - 250	10/0,4	ТМ - 160-250	372	380	392
	ТП-4(18-5048)	ТМ - 2x250	10/0,4	ТМ - 160-250	338	336	352
	ТП-5(18-5049)	ТМ - 2x250	10/0,4	ТМ - 160	126	132	131
	ТП-6(18-5050)	ТМ - 250	10/0,4	ТМ - 160	138,1	136	142
	ТП-7(18-5051) откл.	ТМ - 2x160	10/0,4	ТМ - 400	-	-	-
	ТП-8(18-5052)	ТМ - 160	10/0,4	ТМ - 160	136	135	138
	ТП-9(18-5053) откл.	ТМ - 100	10/0,4	ТМГ - 160	-	-	-
	ТП-10(18-5054)	в договорах аренды и аренды ТП-10 - ИЕ УКАЗАНА	0,4/10	ТМГ - 1000	802	859	868
	ТП-11(ТБО)	в договорах аренды и аренды ТП-10 - ИЕ УКАЗАНА	10/0,4	ТМГ - 63	54	59	55
	п. Енисарск	ТП-10/0,4кВ				Резерв=242кВт	Резерв=164кВт
ТП-1(18-5026) откл.		электростанция, напряжение 11769 метров над. №86-02-0702001-410	0,4/10	ТМГ-630	-	-	-
ТП-2(18-5021)			10/0,4	ТМГ-250	194,0	177,0	205,0
ТП-4(18-5023)			10/0,4	ТМ-250	185,0	189,0	215,0
ТП-5(18-5024)			10/0,4	ТМГ-100	78,0	82,0	88,0
ТП-3(18-5022)		КТП-10/0,4 кВ №3 мощностью 400 кВА в с. Енисарск ХМР	10/0,4	ТМГ-400	329,0	339,0	351,0
ТП-6(18-5025)		КТП-10/0,4 кВ №1 мощностью 1000 кВА в с. Енисарск ХМР	0,4/10	ТМГ-1000	757	835	856
п. Кадарый	ТП-10/0,4кВ				Резерв=590кВт	Резерв=389кВт	Резерв=378кВт
	ТП-18-5027	Линия электропротяжки 10-0,4 кВ и КТП 10-0,4 кВ п. Кадарый протяженностью 23140 м	0,4/10	ТМГ - 1000	410	611	622
	ТП-18-5028		0,4/10	ТМ - 630	627,9	627,7	628
	ТП-1(18-5029)	КТП 10/0,4 кВ п. Кадарый Ханты-Мансийский район	10/0,4	ТМГ - 400	242	275	289
	ТП-2(18-5030)		10/0,4	ТМ - 400	324	331	349
	ТП-3(18-5031)		10/0,4	ТМ - 630	580	583	613
	ТП-4(18-5032)		10/0,4	ТМ - 250	205	211	229
	ТП-5(18-5033)		10/0,4	ТМ - 250	172	192	189
	ТП-6(18-5034) откл.		10/0,4	ТМ - 250	-	-	-
	ТП-7(18-5035)		10/0,4	ТМ - 100	44	52	62
п. Красносельский	ТП-10/0,4кВ				Резерв=370кВт	Резерв=241кВт	Резерв=198кВт
	ТП-1(18-5036)	КТП-10/0,4 кВ (400 кВА) по ул. Обская в п. Красносельский ХМР	0,4/10	ТМ - 400	-	-	-
	ТП-3(18-5038)		10/0,4	ТМГ - 250	160	175	192
	ТП-4(18-5039)	электростанция протяженностью 6493 метров п. Красносельский кад. №86-02-0201001-835	0,4/10	ТМ - 630	257	400	443
	ТП-5(18-5040)		10/0,4	ТМГ - 250	209	212	221
	ТП-7(18-5042)		10/0,4	ТМГ - 160	158	157,8	158,3
	ТП-8(18-5043)		10/0,4	ТМГ - 250	202	211	222
п. Урманый	ТП-10/0,4кВ				Резерв=149кВт	Резерв=147,7кВт	Резерв=151кВт
	ТП-2(18-5037)	электростанция протяженностью 6345 метров п. Урманый кад. №86-02-0000000-8322	10/0,4	ТМ-160	149	147,7	151
ТП-6(18-5041)		10/0,4	ТМ-400	302	318	331	
КОНДИНСКИЙ РАЙОН							
д. Шугур	ТП-10/0,4кВ				Резерв=222кВт	Резерв=185кВт	Резерв=148кВт
	ТП-1001	КТП 0,4/10 кВ № 1x630 кВА по ул. Энергетиков 3Б в д. Шугур Кондинский р-н кад. № 86-01-0801001-1032	0,4/10	ТМГ-630	408,0	445,0	482,0
	ТП-1002	КТП 0,4/10 кВ № 2 мощностью 1*400 кВА по ул. Школьная в д. Шугур Кондинский р-н кад. № 86-01-0801001-1034	10/0,4	ТМ-400	300,0	322,0	338,0
	ТП-1003 откл.	нет аренды	10/0,4	ТМ-100	-	-	-
	ТП-1004	КТП 10/10 кВ № 4 мощностью 1*400 кВА по ул. Тяжелая в д. Шугур Кондинский р-н, кад. № 86-01-0801001-1067	10/0,4	ТМГ-400	321,0	355,0	351,0
	ТП-1005	КТП 0,4/10 кВ № 5 мощностью 1*250 кВА по ул. Северная в д. Шугур Кондинский р-н кад. № 86-01-0801001-1036	10/0,4	ТМ-250	192,0	208,0	219,0

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ РАЙОН

с. Коркиж	ТП-6/0,4кВ					Рядом=303кВт	Рядом=210кВт	Рядом=176кВт
	ТП-1(14-122) (ул.Мира)	КТП 6/0,4кВ 630 (ул.Мира) кад.№86-86-02027/2012-451	0,4/6			ТМГ-630	327	420
ТП-2(14-123) (ул.Восточная)	в договорах мему и архивы ТП-10 - ИЕ УК АЗАНМ	6/0,4			ТМ-630	330,0	552,0	574,0
ТП-3(14-124) (ул.Центральная)	КТП 6/0,4кВ 400 (ул.Центральная) кад.№86-86-02027/2012-451	6/0,4			ТМГ-400	361,0	368,0	373,0

БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН

п. Соснов	ТП-10/0,4кВ					Рядом=493кВт	Рядом=426кВт	Рядом=323кВт
	ТП-1 (11-3133)	Трансформаторная подстанция КТП - 2х1000	0,4/10			ТМГ-2х1000	1407	1574
ТП-2(11-3134)	Трансформаторная подстанция КТП-160	10/0,4			ТМГ-160	110,0	119,0	129,0
ТП-3(11-3135)	Трансформаторная подстанция КТП-160	10/0,4			ТМГ-630	361,0	349,0	376,0
ТП-4(11-3136)	в договорах мему и архивы ТП-10 - ИЕ УК АЗАНМ	10/0,4			ТМГ-400	303,0	315,0	331,0
ТП-5(11-3137)	в договорах мему и архивы ТП-10 - ИЕ УК АЗАНМ	10/0,4			ТМГ-250	205,0	203,0	216,0

с. Никольское	ТП-10/0,4кВ					Рядом=241кВт	Рядом=183кВт	Рядом=142кВт
	ТП-1 (11-3138)	Здание ДЭС 259 кв.м. кад.№71-11/003/00000000	0,4/10			ТМГ-2х630	1019	1077
ТП-2 (11-3139)	ТП 04-10 кВ ХМАО-Югра Березовский район п. Никольское	10/0,4			ТМГ-160	215	205,0	219,0
ТП-3 (11-3140)	ТП 04-10 кВ ХМАО-Югра Березовский район п. Никольское	10/0,4			ТМГ-160-630	96	104,0	119,0
ТП-4 (11-3141)	ТП 04-10 кВ ХМАО-Югра Березовский район п. Никольское	10/0,4			ТМГ-250	147	145,0	152,8
ТП-5 (11-3142)	ТП на ул.Кооперативная,18	10/0,4			ТМГ-160	141	143,0	145,0

с. Сарангуль	ТП-10/0,4кВ					Рядом=1555кВт	Рядом=1472кВт	Рядом=958кВт
	РП-11-3146	ЗРУ-10 кВ с трансформаторами 0,4/10 кВ 4х1000 кВА в с.п. Сарангуль	0,4/10			4ТМГ-1000	2445	2528
ТП-1(11-3143)	КТП 400/10-0,4 ХМАО-Югра Березовский рп п. Сарангуль	10/0,4			ТМ-400	318,0	322,0	338,0
ТП-2(11-3144)	КТП 250/10-0,4 ХМАО-Югра Березовский рп п. Сарангуль	10/0,4			ТМ-250	204,0	209,0	210,0
ТП-3(11-3145)	КТП 250/0,4 ХМАО-Югра Березовский рп с. Сарангуль	10/0,4			ТМГ-250	150,0	158,0	169,0
ТП-4(11-3148)	КТП-2-1000 для электропередачи напряж. соотв. электромонтажи протяж 49м с. Сарангуль, сооружение 140,	10/0,4			ТМ-250	182,0	191,0	202,0
ТП-5(11-3149)	ТП-5(11-3149) ТМ-250 замена 100кВА	10/0,4			ТМ-250 замена 100кВА	97,0	98,0	97,0
ТП-6(11-3121)	Подстанция КТП - 250 кВА 10/0,4	10/0,4			ТМ-250 замена 100кВА	94,1	92,4	94,7
ТП-7(11-3120)	КТП Н- 250	10/0,4			ТМ-250	158	181,0	198,0
ТП-8(11-3123)	КТП 250 кВА 10/0,4	10/0,4			ТМ-250	211,0	218,0	222,0
ТП-9(11-3142)	Подстанция КТП ТП-250	10/0,4			ТМ-250	172,0	181,0	191,0
ТП-10(11-3122)	Трансформатор ТМ 250/10	10/0,4			ТМ-250	171,0	181,0	189,0
ТП-11(11-3121)	КТП Н-160 10/0,4	10/0,4			ТМГ-160	87,0	88,0	87,0
ТП-12(11-3127)	ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ кпн - 160	10/0,4			ТМ-250	220,4	222,8	221,0
ТП-13(11-3116)	Трансформаторная подстанция КТП - 160/10 ХМАО-Югра Березовский рп п. Сарангуль	10/0,4			ТМ-160	148,8	144,4	143,7
ТП-14(11-3125)	Трансформатор ТМ № 400	10/0,4			ТМГ-400	353,1	358,1	361,5
ТП-15(11-3126)	Трансформаторная подстанция 2 КТП ХМАО-Югра Березовский рп п. Сарангуль	10/0,4			ТМ-2х250	470,4	472,5	473,7
ТП-17(11-3129)	нет данных, площадь ТП 18,1 кв.м. КН участка №05-0103052-38 ул.Белгородка, д.14А, с.ЗУ для строительства КТП 14160 кВА №17 общей площадью 132 кв.м., КН №05-0103052-66	10/0,4			ТМ-250	227,5	223,7	224,0
ТП-18(11-3124)	КТП 10-0,4 кВ № 24 П, мощность 2*400 кВА в п. Сарангуль Березовский рп	10/0,4			ТМГ-2х630	1223,8	1217,7	1230,4
ТП-20(11-3130)	Трансформатор ТМ № 4510	10/0,4			ТМ-250	220,5	221,0	219,4
ТП-21(11-3129)	Трансформатор ТМ № 1000	10/0,4			ТМ-250	193,1	198,8	200,7
ТП-22-2145	Сарангуль, сооружение электропередачи, площадь - 4 кв.м., ул.Клубная, п.1Б, кад.№ 86-05-0000000-02142	10/0,4			ТМГ-2х400	788,8	786,4	790,4
ТП-Котельная	Трансформаторная подстанция и диспетчерская, ул.Головинская 7 А/1	10/0,4			ТМ-400 ТМГ-400	322	321	339