

**Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением 35кВ и ниже**

Бюджет	аренда	собственность АО Югэнерго	сет аренда	Технические характеристики ЛЭП	Нагрузка, А		
					3 квартал 2020г.		
					Июль	Август	Сентябрь
Наименование объекта	двухстороннее наименование	наименование в соответствии с Договором (исполнитель)	Напряжение, кВ	Марка и сечение	кВА	кВА	кВА
					Рядом=111кВт	Рядом=117кВт	Рядом=174кВт
<b>ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН</b>							
Соглас	<b>ТП</b>				Рядом=111кВт	Рядом=117кВт	Рядом=174кВт
	ТП-1(18-4035)	КТП 04/10 кВ № 18/001 мощность 630 кВА в д. Согам ХМР	0,4/10	ТМГ-630	519	513	456
	ТП-2(18-4036)	КТП 10/0,4 кВ № 18/002 мощность 400 кВА в д. Согам ХМР	10/0,4	ТМГ-400	351,0	352,0	341,0
	ТП-3(18-4037)	КТП 10/0,4 кВ № 18/003 мощность 250 кВА в д. Согам ХМР	10/0,4	ТМ-250	209,0	201,0	194,0
п. Киричный	<b>ТП</b>				Рядом=129кВт	Рядом=153кВт	Рядом=195кВт
	ТП-1(18-5045) откл.	ТМ - 160	10/0,4	ТМГ-160	-	-	-
	ТП-2(18-5046)	ТМ - 160	10/0,4	ТМГ-160	148	142	145
	ТП-3(18-5047)	ТМ - 250	10/0,4	ТМ - 160-250	375	375	382
	ТП-4(18-5048)	ТМ - 2x250	10/0,4	ТМ - 160-250	348	328	351
	ТП-5(18-5049)	ТМ - 2x250	10/0,4	ТМ - 160	130	125	123
	ТП-6(18-5050)	ТМ - 250	10/0,4	ТМ - 160	138,2	136	145,5
	ТП-7(18-5051) откл.	ТМ - 2x160	10/0,4	ТМ - 400	-	-	-
	ТП-8(18-5052)	ТМ - 160	10/0,4	ТМ - 160	141	135	128,5
	ТП-9(18-5053) откл.	ТМ - 100	10,04	ТМГ - 100	-	-	-
	ТП-10(18-5054)	в договорах аренды и аренды ТП-10 - НЕ УЧАСТКА	0,4/10	ТМГ - 1000	871	847	805
	ТП-11(ТБО)	в договорах аренды и аренды ТП-10 - НЕ УЧАСТКА	10/0,4	ТМГ - 63	58	58	55
	п. Елмарово	<b>ТП-10/0,4кВ</b>				Рядом=122кВт	Рядом=133кВт
ТП-1(18-5026) откл.		электростанция, мощность, протяженность 11769 метров каб. №86-02-0702001-410	0,4/10	ТМГ-630	-	-	-
ТП-2(18-5021)			10/0,4	ТМГ-250	200,0	180,0	199,0
ТП-4(18-5023)			10/0,4	ТМ-250	190,0	191,0	209,0
ТП-5(18-5024)			10/0,4	ТМГ-100	79,0	85,0	82,0
ТП-3(18-5022)		КТП-10/0,4 кВ №3 мощностью 400 кВА в с. Елмарово ХМР	10/0,4	ТМГ-400	341,0	346,0	341,0
ТП-6(18-5025)		КТП-10/0,4 кВ №1 мощностью 1000 кВА в с. Елмарово ХМР	0,4/10	ТМГ-1000	878	867	801
п. Кладовый	<b>ТП-10/0,4кВ</b>				Рядом=337кВт	Рядом=267кВт	Рядом=496кВт
	ТП-18-5027	Линия электропередачи 10-0,4 кВ в КТП 10-0,4 кВ п. Кладовый протяженностью 23140 м	0,4/10	ТМГ - 1000	663	633	504
	ТП-18-5028		0,4/10	ТМ - 630	628	627,2	627
	ТП-1(18-5029)		10/0,4	ТМГ - 400	252	278	272
	ТП-2(18-5030)		10/0,4	ТМ - 400	328	339	339
	ТП-3(18-5031)		10/0,4	ТМ - 630	581	589	601
	ТП-4(18-5032)		10/0,4	ТМ - 250	208	209	215
	ТП-5(18-5033)		10/0,4	ТМ - 250	178	188	189
	ТП-6(18-5034) откл.		10/0,4	ТМ - 250	-	-	-
ТП-7(18-5035)	10/0,4		ТМ - 100	50	48	44	
п. Красносельский	<b>ТП-10/0,4кВ</b>				Рядом=172кВт	Рядом=209кВт	Рядом=299кВт
	ТП-1(18-5036)	КТП-10/0,4 кВ (400 кВА) по ул. Обская в п. Красносельский ХМР	0,4/10	ТМ - 400	-	-	-
	ТП-3(18-5038)		10/0,4	ТМГ - 250	194	178	182
	ТП-4(18-5039)	электростанция протяженностью 6495 метров в Красносельский каб. №86-02-0201001-835	0,4/10	ТМ - 630	458	421	331
	ТП-5(18-5040)		10/0,4	ТМГ - 250	225	219	212
	ТП-7(18-5042)		10/0,4	ТМГ - 160	158,5	157,9	157,1
	ТП-8(18-5043)		10/0,4	ТМГ - 250	226	215	211
ТП-9(18-5044)	10/0,4		ТМ - 100	-	-	-	
п. Урманый	<b>ТП-10/0,4кВ</b>				Рядом=145кВт	Рядом=146,1кВт	Рядом=149,5кВт
	ТП-2(18-5037)	электростанция протяженностью 6345 метров в Урманый каб. №86-02-0000000-6322	10/0,4	ТМ-160	145	146,1	149,5
ТП-6(18-5041)	10/0,4		ТМ-400	300	298	286	
<b>КОНДИНСКИЙ РАЙОН</b>							
д. Шуур	<b>ТП-10/0,4кВ</b>				Рядом=189кВт	Рядом=192кВт	Рядом=236кВт
	ТП-1001	КТП 0,4/10 кВ № 1x630 кВА по ул. Энергетиков 5Б в д. Шуур Кондинский рп каб. № 86-01-0801001-1033	0,4/10	ТМГ-630	441,0	438,0	394,0
	ТП-1002	КТП 0,4/10 кВ № 2 мощностью 1*400 кВА по ул. Шеломы в д. Шуур Кондинский рп каб. № 86-01-0801001-1034	10/0,4	ТМ-400	341,0	341,0	322,0
	ТП-1003 откл.	сет аренда	10/0,4	ТМ-100	-	-	-
	ТП-1004	КТП 10/10 кВ № 4 мощностью 1*400 кВА по ул. Ташкина в д. Шуур Кондинский рп, каб. № 86-01-0801001-1067	10/0,4	ТМГ-400	359,0	358,0	341,0
	ТП-1005	КТП 0,4/10 кВ № 5 мощностью 1*250 кВА по ул. Северная в д. Шуур Кондинский рп каб. № 86-01-0801001-1036	10/0,4	ТМ-250	221,0	211,0	205,0

**НИЖНЕВАРТОВСКИЙ РАЙОН**

с. Корюка	ТП-6/0,4кВ				Рядом-158кВт	Рядом-168кВт	Рядом-250кВт
	ТП-1(14-123) (ул.Мира)	КТП 6/0,4кВ 630 (ул.Мира) кат.№86-86-02/27/2012-451	0,4/6		ТМГ-630	472	462
ТП-2(14-123) (ул.Восточная)	в договорах мены и аренды ТП-10 - НЕ УКАЗАНЫ	6/0,4		ТМ-630	582,0	562,0	551,0
ТП-3(14-124) (ул.Центральная)	КТП 6/0,4кВ 400 (ул.Центральная) кат.№86-86-02/27/2012-451	6/0,4		ТМГ-400	375,0	365,0	261,0

**БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН**

п. Сосны	ТП-10/0,4кВ				Рядом-257кВт	Рядом-347кВт	Рядом-492кВт
	ТП-1	Трансформаторная подстанция КТП - 2х1000	0,4/10		ТМГ-2х1000	1743	1653
ТП-2(11-3135)	Трансформаторная подстанция КТП -160	10/0,4		ТМ-160	131,0	125,0	118,0
ТП-3(11-3136)	Трансформаторная подстанция КТП-160	10/0,4		ТМ-400	379,0	371,0	361,0
ТП-4(11-3137)	в договорах мены и аренды ТП-10 - НЕ УКАЗАНЫ	10/0,4		ТМ-400	339,0	331,0	329,0
ТП-5(11-3134)	в договорах мены и аренды ТП-10 - НЕ УКАЗАНЫ	10/0,4		ТМГ-250	220,0	211,0	205,0

**ЛЭП-10 кВ**

с. Навоимово	ТП-10/0,4кВ				Рядом-105кВт	Рядом-137кВт	Рядом-214кВт
	ТП-11-3142	Линия ДЭС 250 км. кат.№71-12/962-000006060	0,4/10		ТМ-2х630	1155	1122
ТП-1(11-3138)	ТП 04-10 кВ УМАО-Югра Березовский район п. Навоимово	10/0,4		ТМ-250	221	215,0	210,5
ТП-2(11-3139)	ТП 04-10 кВ УМАО-Югра Березовский район п. Навоимово	10/0,4		ТМ-160	115	111,0	110,1
ТП-3(11-3140)	ТП 04-10 кВ УМАО-Югра Березовский район п. Навоимово	10/0,4		ТМ-160	151	142,0	138,5
ТП-4(11-3141)	ТП по ул. Коммунистическая, 18	10/0,4		ТМ-160	140	135,0	130,4

**ЛЭП-10 кВ**

с. Сарангуль	ТП-10/0,4кВ				Рядом-710кВт	Рядом-969кВт	Рядом-1202кВт
	ТП-11-3146	ЗРУ-10 кВ с трансформаторами 0,4/10 кВ 4*1000 кВА в с.п. Сарангуль	0,4/10		4ТМГ-1000	3290	3031
ТП-1(11-3113)	КТП 400/10-0,4 УМАО-Югра Березовский р-н п. Сарангуль	10/0,4		ТМ-400	341,0	338,0	331,0
ТП-2(11-3114)	КТП 250/10-0,4 УМАО-Югра Березовский р-н п. Сарангуль	10/0,4		ТМ-250	211,0	206,0	201,0
ТП-3(11-3115)	КТП 250/0,4 УМАО-Югра Березовский р-н п. Сарангуль	10/0,4		ТМГ-250	178,0	172,0	162,0
ТП-4(11-3118)	КТП-21000	10/0,4		ТМ-250	209,0	201,0	197,0
ТП-5(11-3119)	Сеть электропитания здания: соор. электропитания протяж. 49м к с. Сарангуль, сооружение 140.	10/0,4		ТМ-250 замена 100кВА	96,9	95,8	94,4
ТП-6(11-3121)	Подстанция КТП - 250 кВА 10/0,4	10/0,4		ТМ-250 замена 100кВА	96,1	95,5	94,2
ТП-7(11-3120)	КТП Н- 250	10/0,4		ТМ-250	209	201,0	192,0
ТП-8(11-3123)	КТП 250 кВА 10/0,4	10/0,4		ТМ-250	220,0	215,0	209,0
ТП-9(11-3112)	Подстанция КТП ТВ-250	10/0,4		ТМ-250	203,0	191,0	185,0
ТП-10(11-3122)	Трансформатор ТМ 250/10	10/0,4		ТМ-250	198,0	190,0	182,0
ТП-11(11-3131)	КТП Н-160 10-0,4	10/0,4		ТМГ-100	90,0	88,0	82,0
ТП-12(11-3127)	ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ктп - 160	10/0,4		ТМ-250	228,0	222,8	219,5
ТП-13(11-3116)	Трансформаторная подстанция КТП - 160/10 УМАО-Югра Березовский р-н п. Сарангуль	10/0,4		ТМ-160	149,9	144,4	141,4
ТП-14(11-3125)	Трансформатор ТМ № 400	10/0,4		ТМГ-400	368,0	358,1	355,0
ТП-15(11-3126)	Трансформаторная подстанция 2 КТПГ УМАО-Югра Березовский р-н п. Сарангуль	10/0,4		ТМ-2х250	477,4	472,5	470,0
ТП-17(11-3129)	нет данных, площадь ТП 18,1 кв.м, КН участка №6.05.0103052.38 ул.Белгородская, д.14А; + ЗУ для строительства КТП 1*160 кВА №17 общей площадью 132 кв.м , КН №6.05.0103052.66	10/0,4		ТМ-250	228,5	223,7	221,0
ТП-18(11-3124)	КТП 10-0,4 кВ № 24 Н, мощность 2*400 кВА в п. Сарангуль Березовский р-н	10/0,4		ТМГ-2х630	1238,8	1217,7	1201,4
ТП-20(11-3130)	Трансформатор ТМ № 4310	10/0,4		ТМ-250	227,5	221,9	213,5
ТП-21(11-3128)	Трансформатор ТМ № 1000	10/0,4		ТМ-250	207,1	198,8	191,4
ТП-22-3145	Сарангуль, сооружение электропитания, площадь - 4 кв.м., ул.Курбана, д.18, кат.№ 86-95-0000000-6343	10/0,4		ТМГ-2х400	792,8	786,4	781,4
ТП- Котельная	Трансформаторная подстанция в дворовой застройке, ул.Головинская 7 А/1	10/0,4		ТМ-400 ТМГ-400	348	321	318

бесплатно      аренда      собственность АО Юграэнерго      собственная установка, аренда не оформлена