

Утверждено:
 Заместитель генерального директора -
 главный инженер АО "Юграэнерго"
 " 28.11.2018 г. О.В. Минин

**График планово-предупредительного ремонта ТП
 в Октябрьском районе на 2019г.
 Зона децентрализованного электроснабжения**

№№ пп	Наименование объекта	Мощность, тр-ров	Год ввода в экпл.	Посл К.Р.	Месяцы														
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
1	ТП-10/0,4кВ № 220	1х250	1991		ТО							ТР						ТО	
2	ТП-10/0,4кВ № 221	1х160	1997			ТО													ТО
3	ТП-10/0,4кВ № 222	1х100	2005		ТО													ТР	ТО

Всего за год	Месяцы											
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
ТР шт	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
ТО шт	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2


Составил:

Инженер ПТО АО "Юграэнерго"  Д.В. Васильев

Согласовано:

Начальник ПТО АО "Юграэнерго"  И.В. Полищев




Начальник РЭС АО "Юграэнерго"  Д.В. Клепинин

Утверждаю:
 Заместитель генерального директора -
 главный инженер АО "Юграэнерго"
 О.В. Минин
 " 18 "  2018 г.

**График планово-предупредительного ремонта кабельных линий
 в Октябрьском районе на 2019г.
 Зона децентрализованного электроснабжения КЛ-0,4кВ**

№ пп	Наименование объекта	Тип кабеля, сечение	длина, км	Год ввода в экспл.	Посл. К.Р.	Месяцы														
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
п. Б. Аталым																				
1	ф. "Кочельная"	2АВВБШВ 4х1,85	0,3	2002					ТО					ТР	ТР				ТО	ТО
2	ф. "Школа"	2АВВБШВ 4х1,50	0,3	2002			ТО							ТР					ТО	
3	ф. "Насосная"	2АВВБШВ 4х1,20	0,3	2002					ТО					ТР					ТО	ТО

	Всего за год																							
	январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь	
	км	шт.	км	шт.	км	шт.	км	шт.	км	шт.	км	шт.	км	шт.	км	шт.	км	шт.	км	шт.	км	шт.	км	шт.
ТР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТО	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТО	6	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Составил:
 Инженер ПТО АО "Юграэнерго"  Д.В. Васильев
Согласовано:
 Начальник ПТО АО "Юграэнерго"  И.В. Полищев
 Начальник РЭС АО "Юграэнерго"  Д.В. Клепшин

Всего за год:		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
ТО	шт.	15	12	6	0	0	0	0	0	0	8	16	9
ТР	шт.	0	0	0	0	0	14	10	9	0	0	0	0
КР	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Составил:

Инженер ПТО АО "Юргазэнерго"

Д.В. Васильев

Согласованно:

Начальник ПТО АО "Юргазэнерго"

И.В. Полящев

Начальник РЭС АО "Юргазэнерго"

Д.В. Клепнин

22	ТП 11-3121 Ф №1 «Аэропорт»	0,894	4А-35	Дерево- 15	2015	ТО	ТР	ТО
23	ТП 11-3122 Ф №1 «Ветропорт»	1,233	4А-35, А-16	Дерево- 40	2015	ТО	ТР	ТО
24	ТП 11-3122 Ф №2 «Олимп»	1,309	4А-35; АПВ-4х50; СИП4х50	Дерево- 41	2015	ТО	ТР	ТО
25	ТП 11-3122 Ф №3 «Гречки сад»	0,15	СИП 4х35	Дерево- 4	2015	ТО	ТР	ТО
26	ТП 11-3123 Ф №1 «2-х этажное дома»	0,51	5А-35	Ж/б- 18	2015	ТО	ТР	ТО
27	ТП 11-3123 Ф №2 «Блокочка»	0,188	4А-35	Дерево- 7	2015	ТО	ТР	ТО
28	ТП 11-3123 Ф №3 «3-х этажные дома»	0,415	СИП 4х70	Ж/б- 11	2015	ТО	ТР	ТО
29	ТП 11-3124 Ф №12 «Чистая вода (водоканал)»	0,07	СИП 4х50	Ж/б- 4	2015	ТО	ТР	ТО
30	ТП 11-3125 Ф №5 «ул. Восточная»	0,733	СИП4х50; СИП4-4х16	Ж/б- 13	2015	ТО	ТР	ТО
31	ТП 11-3125 Ф №7 «20-ти кв. дома»	1,256	СИП4х50; А-35	Ж/б- 32	2015	ТО	ТР	ТО
32	ТП 11-3125 Ф №6 «пер. Молодежный»	0,144	СИП 4х50	Дерево- 3	2015	ТО	ТР	ТО
33	ТП 11-3126 Ф №3 «ул. Мир»	0,788	СИП4х50 СИП4х16	Ж/б- 13	2015	ТО	ТР	ТО
34	ТП 11-3127 Ф №1 «Шувоби»	1,063	4А-35 СИП 4х16	Дерево- 36	2015	ТО	ТР	ТО
35	ТП 11-3127 Ф №2 «ул.Полонная»	0,297	5А-35	Дерево- 12	2015	ТО	ТР	ТО
36	ТП 11-3127 Ф №4 «Ванюши»	0,332	4А-35	Дерево- 12	2015	ТО	ТР	ТО
37	ТП 11-3128 Ф №1 «ул.Юбилейная; Подземелье»	1,635	СИП-4; 4х35; СИП-4 4х16	Ж/б- 29	2015	ТО	ТР	ТО
38	ТП 11-3128 Ф №2 «ул. Полонная»	0,615	5А-35; СИП4-4х50; СИП4-4х16	Дерево- 23	2015	ТО	ТР	ТО
39	ТП 11-3129 Ф №1 «ул. Оградная; Постерево»	0,906	4А-С-35	Дерево- 28	2015	ТО	ТР	ТО
40	ТП 11-3130 Ф №1 «ул. Восточная»	0,844	СИП-4; 4х50; СИП-4; 4х16	Ж/б- 15	2015	ТО	ТР	ТО
41	ТП 11-3130 Ф №2 «ул. Заманная»	0,783	СИП-4; 4х50; СИП-2; 4х16; А35	Ж/б- 15	2015	ТО	ТР	ТО
42	ТП 11-3131 Ф №1 «Листвен, дубовый сад»	1,314	СИП-4 2х16; А35;	Дерево- 38	2015	ТО	ТР	ТО
43	ТП 11-3131 Ф №2 «ул.Ланская»	1	А35	Дерево- 28	2015	ТО	ТР	ТО
44	ТП 11-3145 Ф №1 «ул. Южная»	0,579	СИП-2 3х70+1х95; СИП-2 3х50+1х70	Дерево- 18	2015	ТО	ТР	ТО
45	ТП 11-3145 Ф №2 «ул. Восточная»	0,278	СИП-2 3х70+1х95; СИП-2 3х50+1х70	Дерево- 10	2015	ТО	ТР	ТО
46	ТП 11-3145 Ф №3 «ул. Южная; ул. Восточная»	0,805	СИП-2 3х70+1х95; СИП-2 3х50+1х70	Дерево- 24	2015	ТО	ТР	ТО
47	ТП 11-3145 Ф №4 «ул. Мир»	0,451	СИП-2 3х70+1х95; СИП-2 3х50+1х70	Дерево- 4	2015	ТО	ТР	ТО
п. Сосна								
1	О-ДЭС Ф №1 «ул. Золотая»	1,881	5А-С-35	Ж/б- 69	2015	ТО	ТР	ТО
2	О-ДЭС Ф №2 «ул. Песочное»	1,634	5А-С-35	Дерево- 46	2015	ТО	ТР	ТО
3	О-ДЭС Ф №3 «Фаб. учестое»	0,465	5А-С-35	Ж/б- 14	2015	ТО	ТР	ТО
4	О-ДЭС Ф №4 «Выселенный»	0,567	5А-С-35	Дерево- 19	2015	ТО	ТР	ТО
5	ТП №11-3135 Ф №2 «ул. Золотая, к/д»	1,183	5А-С-35	Дерево- 42	2015	ТО	ТР	ТО
6	ТП №11-3135 Ф №3 «Административное»	0,359	5А-С-35	Ж/б- 14	2015	ТО	ТР	ТО
7	ТП №11-3137 Ф №1 «ул. Ленинская; Подземелье»	1,24	5А-С-35	Дерево- 41	2015	ТО	ТР	ТО
8	ТП №11-3137 Ф №2 «ул. Восточная»	1,262	4А-С-35	Ж/б- 40	2015	ТО	ТР	ТО
9	ТП №11-3137 Ф №3 «ул. Веселая»	2,087	4А-С-35	Дерево- 69	2015	ТО	ТР	ТО
10	ТП №11-3134 Ф №1 «ул. Ягодная; ул. Подземелье»	2,212	4А-С-35; СИП-4 4х50	Ж/б- 61	2015	ТО	ТР	ТО
11	ТП №11-3134 Ф №2 «ул. Огородная»	0,758	4А-С-35; СИП-4 4х50	Ж/б- 25	2015	ТО	ТР	ТО
12	ТП №11-3136 Ф №1 «пер. Таежный»	0,416	4А-С-35	Ж/б- 17	2015	ТО	ТР	ТО
13	ТП №11-3136 Ф №2; Байпас от ТП 11-1135	0,01	4А-С-35	Ж/б- 1	2015	ТО	ТР	ТО
14	ТП №11-3136 Ф №3 «Листвен»	0,051	4А-С-35	Ж/б- 2	2015	ТО	ТР	ТО
15	ТП №11-3136 Ф №8 «ЖКХ; Котельная; Бойница»	2,342	5А-С-35	Дерево- 76	2015	ТО	ТР	ТО
с. Шовбонж								
1	Ф. Песочное от ДЭС	3,235	СИП4-4х50; АС-35; А-16; АПВ10	Дерево- 84	2018	ТО	ТР	ТО
		70,8178		2174				

	Весы за год		Месяцы											
	кг	шт.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
ТР	кг	70,8178	0	0	0	0	0	33,3948	23,565	13,858	0	0	0	0
	шт.	74	0	0	0	0	0	31	26	17	0	0	0	0
ТО	кг	141,6356	39,0078	31,81	0	0	0	0	0	0	0	0	38,4978	33,32
	шт.	148	38	36	0	0	0	0	0	0	0	0	37	37
КР	кг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Составил: _____ Д.В. Васильев
 Инженер ПТО АО "Юрэнерго"

Согласовано: _____ И.В. Полянская
 Начальник ПТО АО "Юрэнерго"

Начальник РЭС АО "Юрэнерго" _____ Д.В. Касимин

УТВЕРЖАЮ:

Заместитель генерального директора - главный инженер АО "Югразэнерго"

О.В. Мухомин

"24" _____ 2018г.




График планово-предупредительного ремонта кабельных линий
в Березовском районе на 2019 год
Зона децентрализованного электроснабжения - КЛ-6-10кВ

№ п/п	Наименование фидера	Протяженность, км	Марка сечения	Год ввода в эксплуатацию	Месяцы																				
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь									
1	ф.Котельная от ЗРУ-10кВ	0,05	ЦААБн - 3х120	н/д	ТО				ТР										ТО						
2	Ф. СПП от ЗРУ-10кВ	0,07	ЦААБн - 3х120	н/д	ТО				ТР										ТО						
3	ф.Шекурья от ЗРУ-10кВ	0,07	ЦААБн - 3х120	н/д	ТО				ТР										ТО						
4	ф.ПУЭ от ЗРУ-10кВ	0,05	ЦААБн - 3х120	н/д				ТО															ТО		
5	ф.Лосенок от ЗРУ-10кВ	0,05	ЦААБн - 3х120	н/д				ТО																ТО	

Всего за год:		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
ТО	10	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2
км	0,58	0,19	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,19	0,1
ТР	5	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0
км	0,29	0	0	0	0,19	0,1	0	0	0	0	0	0	0

Составил: Инженер ПТО АО "Югразэнерго" Д.В. Васильев

Согласовано:

Начальник ПТО АО "Югразэнерго" И.В. Поляницев

Начальник РЭС АО "Югразэнерго" Д.В. Клепшин





УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора - главный инженер АО "Юргазнефте"

О.В. Милин

"21" 12 2018г.




График планово-предупредительного ремонта кабельных линий в Березовском районе на 2019 год

Зона децентрализованного электроснабжения - КЛ-0,4кВ

№ п/п	Наименование фидера	Протяженность, км	Год ввода в эксплуатацию	Марка, сечение	Месяц																
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь					
1	п.Сарытаурыл - ТП 11-3112	0,037	н/д	ВВГ 4х6	ТО																
2	Ф№2 ТП 11-3113	0,016	н/д	КГХЛ 4х30	ТО																ТО
3	Ф№3 ТП 11-3113	0,007	н/д	КГХЛ 4х30	ТО																ТО
4	Ф№4 ТП 11-3113	0,006	н/д	КГХЛ 4х50	ТО																ТО
5	Ф№4 ТП 11-3114	0,013	н/д	КГХЛ 4х50	ТО																ТО
6	Ф№2 ТП 11-3115	0,008	н/д	КГХЛ 4х30	ТО																ТО
7	Ф№3 ТП 11-3115	0,008	н/д	КГХЛ 4х50	ТО																ТО
8	Ф№4 ТП 11-3115	0,008	н/д	КГХЛ 4х50	ТО																ТО
9	Ф№1 ТП 11-3116	0,007	н/д	КГХЛ 4х35	ТО																ТО
10	Ф№2 ТП 11-3118	0,006	н/д	КГХЛ 4х50	ТО																ТО
11	Ф№2 ТП 11-3119	0,05	н/д	АВБШВ 4х150	ТО																ТО
12	Ф№3 ТП 11-3119	0,05	н/д	АВБШВ 4х150	ТО																ТО
13	Ф№1 ТП 11-3120	0,008	н/д	КГХЛ 4х30	ТО																ТО
14	Ф№2 ТП 11-3120	0,01	н/д	КГХЛ 4х50	ТО																ТО
15	Ф№3 ТП 11-3120	0,01	н/д	КГХЛ 4х50	ТО																ТО
16	Ф№1 ТП 11-3121	0,011	н/д	КГХЛ 4х30	ТО																ТО
17	Ф№2 ТП 11-3122	0,015	н/д	АВВГ 4х50	ТО																ТО
18	Ф№2 ТП 11-3123	0,007	н/д	КГХЛ 4х50	ТО																ТО
19	Ф№3 ТП 11-3124	0,13	н/д	АВБШВ 4х95	ТО																ТО
20	Ф№1 ТП 11-3124	0,13	н/д	АВБШВ 4х95	ТО																ТО
21	Ф№1 ТП 11-3125	0,3	н/д	АВБШВ 4х185	ТО																ТО
22	Ф№3 ТП 11-3125	0,2	н/д	АВБШВ 4х95	ТО																ТО
23	Ф№4 ТП 11-3125	0,15	н/д	АВБШВ 4х95	ТО																ТО
24	Ф№1 ТП 11-3126	0,12	н/д	АВБШВ 4х70	ТО																ТО
25	Ф№2 ТП 11-3126	0,15	н/д	АВБШВ 4х125	ТО																ТО
26	Ф№1 ТП 11-3127	0,006	н/д	КГХЛ 4х50	ТО																ТО
27	Ф№2 ТП 11-3127	0,005	н/д	КГХЛ 4х50	ТО																ТО
28	Ф№4 ТП 11-3127	0,006	н/д	КГХЛ 4х50	ТО																ТО
29	Ф№1 ТП 11-3129	0,012	н/д	АВВГ 4х50	ТО																ТО
30	Ф№1 ТП 11-3131	0,036	н/д	КГХЛ 4х50	ТО																ТО
31	от ДЛТ до РП 11-3146	0,14	н/д	ВВГ 4х185	ТО																ТО
32	от ДЛТ до РП 11-3146	0,18	н/д	ВВГ 4х185	ТО																ТО
33	от ДЛТ до РП 11-3146	0,306	н/д	АВВГ 4х185	ТО																ТО
34	от ДЛТ до РП 11-3146	0,315	н/д	АВВГ 4х185	ТО																ТО
35	от ДЛТ до РП 11-3146	0,228	н/д	ВВГ 4х185	ТО																ТО
д.Насимоволь																					
1	ТП 11-3141 Ф.2	0,15	н/д	АВБШВ 4х185	ТО										ТР						ТО
2	ТП 11-3141 Ф.4	0,15	н/д	АВБШВ 4х95	ТО										ТР						ТО
3	ТП 11-3140 ф.1 "Пикона"	0,1	н/д	АВБШВ 4х70	ТО										ТР						ТО

4	ТП 11-3140 ф.2 "Лес сад"	0,06	м/д	АВББГ 195		ТО													ТО
5	ТП 11-3140 ф.3 "Котельная"	0,19	м/д	АВББЛ... +Х50		ТО					ТР		ТР						ТО
Всего:		3,341																	

	Всего за год	месяц											
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
ТР	км	0	0	0	2,654	0	3,491	0,29	0,06	0	0	0	0
	шт.	0	0	0	35	0	2	2	1	0	0	0	0
ТО	км	4,241	2,254	0	0	0	0	0	0	0	0,5	5,595	0
	шт.	22	18	0	0	0	0	0	0	0	19	18	3

Составил:

Инженер ПТО АО "Юграэнерго" _____ Д.В. Васильев

Согласовано:

Начальник ПТО АО "Юграэнерго" _____ И.В. Подлицев

Начальник РЭС АО "Юграэнерго" _____ Д.В. Клешиин

Утверждаю:

Заместитель генерального директора - главный инженер
АО "Юграэнерго"

О.В. Минин

" 21 " 2018 г.

**График планово-предупредительного ремонта кабельных линий
в Ханты-Мансийском районе на 2019 год
Зона децентрализованного электроснабжения - КЛ 6-10 кВ**

№ пп	Наименование объекта	Марка провода	Протяженное ть, км	Год ввода	Месяцы												ТО							
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь								
1	2КЛ-10 кВ ф.№1 (ТП№18-5027) от ОП №12 до ОП №14, г. Кедровый	АВББШв 4х240.	0,274	2008		ТО								ТР										ТО
Всего:																								0,274

ТР	Всего за год												ТО											
	км	шт.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь		ноябрь	декабрь									
	0,274	1	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0,274	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ТО			0,548	0,000	0,274	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,274
			шт.		шт.																			шт.
			2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Составил:

Инженер ПТО АО "Юграэнерго" Д.В. Васильев

Согласовано:

Начальник ПТО АО "Юграэнерго" И.В. Полянцева

Начальник РЭС АО "Юграэнерго" Д.В. Клепкин

8	КТП №8 (18-5043)	1x250	2010	ТО						ТР					ТО
1	ТП №1 (18-4035)	1x630	2016		ТО										ТО
2	ТП №2 (18-4036)	1x400	2016	ТО											ТО
3	ТП №3 (18-4037)	1x250	2016		ТО										ТО

Всего за год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
ТО	74	33	4	0	0	0	0	0	0	0	0	34	3
ТР	37	0	0	0	0	0	19	14	4	0	0	0	0

Составил:
 Инженер ПТО АО "Югранэнерго"  Д.В. Васильев

Согласовано:
 Начальник ПТО АО "Югранэнерго"  И.В. Полищев

Начальник РЭС АО "Югранэнерго"  Д.В. Клешинин

Утверждено:

Заместитель генерального директора - главный инженер

АО "Юргазэнерго"

" 21.12.2018 г. О.В. Минин

2018 г.

График плано-предупредительного ремонта кабельных линий
в Ханты-Мансийском районе на 2019 год
Зона децентрализованного электроснабжения - КЛ 0,4 кВ

№ пп	Наименование объекта	Марка провода	Протяженнос ть, км	Год ввода	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
п. Келрваый																
1	КЛ-0,4 кВ ф. 7 от ТП-1(18-5029)	АВБбШв 4х70	0,13	2008	ТО			ТР								ТО
2	КЛ-0,4 кВ ф. 8 от ТП-1(18-5029)	АВБбШв 4х70	0,13	2008	ТО			ТР								ТО
3	КЛ-0,4 кВ ф. 9 от ТП-1(18-5029)	АВБбШв 4х240	0,17	2008	ТО			ТР								ТО
4	КЛ-0,4 кВ ф. 10 от ТП-1(18-5029)	АВБбШв 4х240	0,17	2008	ТО			ТР								ТО
5	КЛ-0,4 кВ ф. 11 от ТП-1(18-5029)	АВБбШв 4х120	0,33	2008	ТО			ТР								ТО
п. Сортом																
1	КЛ-0,4 Ф. 1 от ДЭС	АВБШв 4х150	0,95	2007		ТО						ТР				ТО
2	КЛ-0,4 Ф. 2 от ДЭС	АВБШв 4х150	0,95	2007	ТО					ТР						ТО
п. Енгязово																
1	КЛ-0,4 от ДЭМ до ТП-1	ВВГ 4х185	0,25	2007		ТО					ТР					ТО
			Всего:													2,83

	Всего за год											
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
ТР	0,000	0,000	0,000	0,930	0,000	0,950	0,250	0,950	0,000	0,000	0,000	0,000
ТО	8	0	0	5	0	1	1	1	0	0	0	0
ТО	6,160	1,880	1,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,880	1,200
	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.
	16	6	2	0	0	0	0	0	0	0	6	2

Составил:

Инженер ПТО АО "Юргазэнерго" Д.В. Васильев

Согласованно:

Начальник ПТО АО "Юргазэнерго" И.В. Полянцева

Начальник РЭС АО "Юргазэнерго" Д.В. Клешинин

Утверждено:

Заместитель генерального директора - главный инженер

АО "Юрэнэнерго"

О.В. Минин

2018 г.

График планово-предупредительного ремонта воздушных линий

в Ханты-Мансийском районе на 2019 год

Зона децентрализованного электроснабжения - ВЛ-6 (10) кВ

№ пп	Наименование объекта	Марка провода	Материал опор, кол-во	Протяженность, км	Год ввода	Месяцы											
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
п.Елизарово																	
1	ВЛ-10 кВ от ТП№1,6.	АС-70	Ж/б-47 Дерев-1	1,763	2001	ТО									ТО		
п.Кедровый																	
1	ВЛ-10 кВ от ТП-18-5027 до ТП-18-5028; ТП№1 18-5029; №2, 18-5030; №3, 18-5031; №4, 18-5032.	АС-70	Металл-86 Ж/б-4	3,016	2008	ТО								ТР	ТО		
п.Кирпичный																	
1	ВЛ-10 кВ от ТП-18-50-54 (1000кВА)	АС-70	Ж/б-134	6,385	2002	ТО								ТР	ТО		
п.Краснолесинский, п.Урманьин																	
1	ВЛ-10 кВ от ТП№1-18-5036 до ТП№2, №6.	АС-70	Ж/б-32	1,625	2010		ТО							ТР	ТО		
2	ВЛ-10 кВ от ТП№4-18-5039 до ТП№3, №5, №7, №8.	АС-70	Ж/б-44	1,838	2010		ТО							ТР	ТО		
д.Согом																	
1	ВЛ-10кВ от ТП№1 до ТП№2	СИПЗ-1х50	Ж/б-8	0,311	2016		ТО							ТР	ТО		
2	ВЛ-10кВ от ТП№1 до ТП№3	СИПЗ-1х50	Ж/б-9	0,261	2016		ТО							ТР	ТО		
				Всего:	365	15,199											

	Всего за год											
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
ТР	км	15,199	0	0	0	0	5,226	3,588	6,385	0	0	0
ТР	шт.	7	0	0	0	3	3	1	0	0	0	0
ТО	км	30,398	11,425	3,774	0	0	0	0	0	0	15,199	0
ТО	шт.	14	4	3	0	0	0	0	0	0	7	0
КР	км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КР	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Составил:

Инженер ПТО АО "Юрэнэнерго" Д.В. Васильев

Согласовано:

Начальник ПТО АО "Юрэнэнерго" И.В. Подняев

Начальник РЭС АО "Юрэнэнерго" Д.В. Клишин

5	ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-3 (18-5047)	СИП2А-3х50+1х54,6+1х16	Ж/6 - 10	0,303	2002	ТО													ТО
6	ВЛ-0,4 ф.3 от ТП-3 (18-5047)	СИП2А-3х50+1х54,6+1х16	Ж/6 - 16	0,578	2002	ТО													ТО
7	ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-4 (18-5048)	СИП2А-3х50+1х54,6+1х16	Ж/6 - 2	0,12	2002	ТО													ТО
8	ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-4 (18-5048)	СИП2А-3х50+1х54,6+1х16	Ж/6 - 25	0,758	2002	ТО													ТО
9	ВЛ-0,4 ф.3 от ТП-4 (18-5048)	СИП2А-3х50+1х54,6+1х16	Ж/6 - 7	0,175	2002	ТО													ТО
10	ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-5 (18-5049)	СИП2А-3х50+1х54,6+1х16	Ж/6 - 5	0,148	2002	ТО													ТО
11	ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-5 (18-5049)	СИП2А-3х50+1х54,6+1х16	Ж/6 - 5	0,109	2002	ТО													ТО
12	ВЛ-0,4 ф.3 от ТП-5 (18-5049)	СИП2А-3х50+1х54,6+1х16	Ж/6 - 16	0,618	2002	ТО													ТО
13	ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-6 (18-5050)	СИП2А-3х50+1х54,6+1х16	Ж/6 - 15	0,554	2002	ТО													ТО
14	ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-6 (18-5050)	СИП2А-3х50+1х54,6+1х16	Ж/6 - 11	0,313	2002	ТО													ТО
15	ВЛ-0,4 ф.3 от ТП-6 (18-5050)	СИП2А-3х50+1х54,6+1х16	Ж/6 - 12	0,444	2002	ТО													ТО
16	ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-7 (18-5051)	СИП2А-3х50+1х54,6+1х16	Ж/6 - 14	0,531	2002	ТО													ТО
17	ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-7 (18-5051)	СИП2А-3х50+1х54,6+1х16	Ж/6 - 10	0,362	2002	ТО													ТО
18	ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-8 (18-5052)	СИП2А-3х50+1х54,6+1х16	Ж/6 - 21	0,708	2002	ТО													ТО
19	ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-8 (18-5052)	СИП2А-3х50+1х54,6+1х16	Ж/6 - 13	0,413	2002	ТО													ТО
20	ВЛ-0,4 ф.3 от ТП-8 (18-5052)	СИП2А-3х50+1х54,6+1х16	Ж/6 - 5	0,153	2002	ТО													ТО

п.Краснопопечинский, п.Урманый

1	ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2(18-5037)	СИП2-3х70+1х54,6+1х16	Ж/6 - 19	0,592	2010	ТО													ТО
2	ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2(18-5037)	СИП2-3х70+1х54,6+1х16	Ж/6 - 27	0,843	2010	ТО													ТО
3	ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-2(18-5037)	СИП2-3х70+1х54,6+1х16	Ж/6 - 0	0,027	2010	ТО													ТО
4	ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3(18-5038)	СИП2-3х70+1х54,6+1х16	Ж/6 - 30	0,873	2010	ТО													ТО
5	ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3(18-5038)	СИП2-3х70+1х54,6+1х16	Ж/6 - 20	0,583	2010	ТО													ТО
6	ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-3(18-5038)	СИП2-3х70+1х54,6+1х16	Ж/6 - 27	0,746	2010	ТО													ТО
7	ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5(18-5040)	СИП2-3х70+1х54,6+1х16	Ж/6 - 22	0,598	2010	ТО													ТО
8	ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5(18-5040)	СИП2-3х70+1х54,6+1х16	Ж/6 - 29	0,789	2010	ТО													ТО
9	ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6(18-5041)	СИП2-3х70+1х54,6+1х16	Ж/6 - 13	0,342	2010	ТО													ТО
10	ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6(18-5041)	СИП2-3х70+1х54,6+1х16	Ж/6 - 42	1,36	2010	ТО													ТО
11	ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-6(18-5041)	СИП2-3х70+1х54,6+1х16	Ж/6 - 56	1,637	2010	ТО													ТО
12	ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7(18-5042)	СИП2-3х70+1х54,6+1х16	Ж/6 - 11	0,329	2010	ТО													ТО
13	ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8(18-5043)	СИП2-3х70+1х54,6+1х16	Ж/6 - 9	0,231	2010	ТО													ТО
14	ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8(18-5043)	СИП2-3х70+1х54,6+1х16	Ж/6 - 6	0,215	2010	ТО													ТО
15	ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8(18-5043)	СИП2-3х70+1х54,6+1х16	Ж/6 - 18	0,557	2010	ТО													ТО

п.Согоры

1	ВЛ-0,4 ф.5 то ДЭС	СИП2-3х50+1х54,6+1х16	Ж/6 - 16	0,737	2007	ТО													ТО
2	ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-2	СИП2-3х50+1х54,6+1х16	Ж/6 - 18	0,457	2007	ТО													ТО
3	ВЛ-0,4 ф.2 то ТП-2	СИП2-3х50+1х54,6+1х16	Ж/6 - 31	0,891	2007	ТО													ТО
4	ВЛ-0,4 ф.2 то ТП-3	СИП2-3х50+1х54,6+1х16	Ж/6 - 5	0,928	2007	ТО													ТО
5	ВЛ-0,4 ф.3 от ТП-3	СИП2-3х50+1х54,6+1х16	Ж/6 - 47	1,616	2007	ТО													ТО
6	ВЛ-0,4 ф.4 от ТП-3	СИП2-3х50+1х54,6+1х16	Ж/6 - 16	0,449	2007	ТО													ТО
7	ВЛ-0,4 ф.6 от ТП-3	СИП2-3х50+1х54,6+1х16	Ж/6 - 10	0,311	2007	ТО													ТО

Всего: ##

40,355

Всего за год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
ТР	км	40,292	0	0	0	0	41	29	6	0	0	0	0
ТО	шт.	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТР	км	80,584	20,842	19,45	0	0	0	0	0	0	0	20,842	19,45
ТО	шт.	152	39	37	0	0	0	0	0	0	0	39	37
КР	км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КР	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Составили:
Инженер ПТО АО "Юргалец" Д.В. Васильев

Согласовали:
Начальник ПТО АО "Юргалец" И.В. Подняев

Начальник РЭС АО "Юргалец" Д.В. Кешинин

УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель генерального директора - главный инженер АО "Юграэнерго"
 " " " Д.В. Минин
 2018г.

График планово-предупредительного ремонта ВБ
 в Бюльском районе на 2019 год
 Зона децентрализованного электроснабжения

№ п/п	Наименование объекта	Мощность трансформаторов	Суммарная мощность, кВА	Год ввода в эксплуатацию	Месяцы														
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
1	Вольтодобавочный бустер "Ensto" №1	1x45	45	2016		ТО					ТР							ТО	
2	Вольтодобавочный бустер "Ensto" №2	1x45	45	2016		ТО					ТР							ТО	
3	Вольтодобавочный бустер "Ensto" №3	1x45	45	2016		ТО					ТР							ТО	

Всего за год:		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
ТО	шт.	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
ТР	шт.	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
КР	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Составил:
 Инженер ПТО АО "Юграэнерго" Д.В. Васильев

Согласовано:

Начальник ПТО АО "Юграэнерго" И.В. Полянцева

Начальник РЭС АО "Юграэнерго" Д.В. Кешинин


Утверждено:
 Заместитель генерального директора - главный инженер АО "Юграэнерго"

 О.В. Минин
 2018 г.

График планово-предупредительного ремонта воздушных линий
 в Белоярском районе на 2019 год
 Зона децентрализованного электроснабжения ВЛ-0,4 кВ

№ пп	Наименование объекта	Марка провода	Материал опор, кол-во	Протяже нность км.	Год ввода в экпл.	Месяцы															
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				
1	д. Вышеват	СИП4-4х120+1х25 СИП4х70 СИП4-4х50+1х16 А25	ЖБ- 74	3,4	1985		ТО								ТР					ТО	
2	д. Нуто	СИП2-3х35+1х34,6+1х16 СИП4-4х16	ЖБ- 50	1,494	1985		ТО								ТР					ТО	
3	д. Тулины	СИП4-4х50 А35	ЖБ- 49	1,335	2004		ТО								ТР					ТО	
4	д. Папторы	СИП 2А 3х35+1х50+1х16	Дерево- 55	1,812	1996		ТО								ТР					ТО	
Всего:						228	8,241														

	Всего за год																				
	км	шт.	км	шт.	км	шт.	км	шт.	км	шт.	км	шт.									
ТР	8,241	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТО	16,482	8	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Составил:
 Инженер ПТО АО "Юграэнерго"  Д.В. Васильев

Согласовано:
 Начальник ПТО АО "Юграэнерго"  И.В. Поляничев

Начальник ЭЭС АО "Юграэнерго"  Д.В. Кошкина

УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель генерального директора - главный инженер АО "Югранэнерго"
 О.В. Минин
 " 24 Марта " 2018г.

График планово-предупредительного ремонта кабельных линий
 в Реговорском районе на 2019 год
 Зона децентрализованного электроснабжения - КЛ-0,4кВ

№ п/п	Наименование фидера	Протяженность, км	Год ввода в эксплуатацию	Марка, сечение	Месяцы														
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
1	Котельная, Школы	0,037	н/д	АВВГ-4х50		ТО												ТО	
2	Пожарное депо	0,08	н/д	ВВГнг-4х35		ТО												ТО	
3	Март	0,14	н/д	АВВГ-4х50		ТО												ТО	
Всего:																		ТО	

	Всего за год											
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
ТР	км	0,257	0	0	0	0	0,257	0	0	0	0	0
	шт.	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
ТО	км	0,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	шт.	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0

Составил:
 Инженер ПТО АО "Югранэнерго" Д.В. Васильев
 Согласовано:
 Начальник ПТО АО "Югранэнерго" И.В. Полянцева
 Начальник РЭС АО "Югранэнерго" Д.В. Кушнин

Утверждаю:

Заместитель генерального директора - главный инженер АО "Югразэнерго"

О.В. Минин

" 2018 г.

График планово-предупредительного ремонта воздушных линий

в Кондинском районе на 2019 год

Зона Децентрализованного электроснабжения - ВЛ-6 (10) кВ

№№ пп	Наименование объекта	Марка, сечение, материал опор	Протяженность, м.	Год ввода в экспл.	2014															
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				
1	ВЛ-10 кВ фид. "Тосенок"	СИП-3, 1x95, Ж/б - 50шт.	1,567	2014		ТО					ТР						ТО			
Итого:			1,567																	

ТР	Всего за год																							
	январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь	
	км	шт.	км	шт.	км	шт.	км	шт.	км	шт.	км	шт.	км	шт.	км	шт.	км	шт.	км	шт.	км	шт.	км	шт.
	1,567	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,567	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ТО			3,134	0	1,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,567	0	0	0	0	
				2			1														1		0	

Составил:

Инженер ПТО АО "Югразэнерго" Д.В. Васильев

Согласовано:

Начальник ПТО АО "Югразэнерго" И.В. Поляшев

Начальник РЭС АО "Югразэнерго" Д.В. Клешин

Утверждено:

Заместитель генерального директора - главный инженер АО "Юрразмерго"

О.В. Минин
2018 г.

График планово-предупредительного ремонта воздушных линий в Кондинском районе на 2019 год
Зона децентрализованного электроснабжения - ВЛ-0,4 кВ

№ п/п	Наименование объекта	Протяженность км.	Марка, сечение	Материал опор, кол-во.	Год ввода в экпл.	Месяцы													
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
д.Шугур																			
1	ф. Пож. депо	0,471	СИП-2 3x50+1x30+1x2	Ж/б-14 Дерево-1	2013		ТО								ТР			ТО	
2	ф. Сибирская от ТП-1002	1,416	СИП-4 4x70	Ж/б-50	2013		ТО								ТР			ТО	
3	ф. Центральная от ТП-1002	0,831	СИП-4 4x70	Ж/б-37	2013		ТО								ТР			ТО	
4	ф. Школьная от ТП-1002	1,366	СИП-4 4x70	Ж/б-11	2013		ТО								ТР			ТО	
5	ф. Центральная от ТП-1004	0,542	СИП-4 4x95	Ж/б-29	2013		ТО								ТР			ТО	
6	ф. Котельная от ТП-1004	0,556	СИП-4 4x95	Ж/б-21	2013		ТО								ТР			ТО	
7	ф. Таежная от ТП-1004	0,335	СИП-4 4x70	Ж/б-10	2013		ТО								ТР			ТО	
8	ф. Союзовая от ТП-1004	0,532	СИП-4 4x70	Ж/б-10	2013		ТО								ТР			ТО	
9	ф. Десная от ТП-1005	0,526	СИП-4 4x50	Ж/б-19	2013		ТО								ТР			ТО	
10	ф. Мира от ТП-1005	0,379	СИП-4 4x50	Ж/б-16	2013		ТО								ТР			ТО	
11	ф. Таежная от ТП-1005	0,367	СИП-4 4x70	Ж/б-19	2013		ТО								ТР			ТО	
12	ф. Северная-1 от ТП-1005	0,398	СИП-4 2x30	Ж/б-13	2013		ТО								ТР			ТО	
13	ф. Северная-2 от ТП-1005	0,366	СИП-4 2x16	Ж/б-15	2013		ТО								ТР			ТО	
14	ф. Воровая от ТП-1005	0,438	СИП-4 4x70	Ж/б-11	2013		ТО								ТР			ТО	
с.Карды																			
1	ф. Население	0,769	СИП-1А 3x70+1x70	Ж/б-20 Дерево-1	2010		ТО								ТР			ТО	
д.Инькуликина																			
1	ф. Население	0,505	А-35	Дерево с Ж/б-1			ТО								ТР			ТО	
		Итого:		322															

	Весы за год	Месяцы																	
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь						
		км	шт.	км	шт.	км	шт.	км	шт.	км	шт.	км	шт.	км	шт.				
ТР		9,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,505	9,292	0	0	0	0	0	0
ТО		16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	0	0	0	0	0	0
ТО		19,594	0	6,791	3,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,791	3,006	0
КР		32	0	9	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	7	0
КМ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
шт.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Составил:

Инженер ПТО АО "Юрразмерго" Д.В. Васильев

Согласовано:

Начальник ПТО АО "Юрразмерго" И.В. Полянцева
Начальник РЭС АО "Юрразмерго" Д.В. Кошкин

Утверждаю:

Заместитель генерального директора - главный инженер АО "Юрганерго"

 О.В. Минин
2018 г.


График планово-предупредительного ремонта ТП
в Кондинском районе на 2019 год
Зона децентрализованного электроснабжения

№№ пп	Наименование объекта	Мощность тр-ров	Год ввода в экпл.	2014											
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
д. ЦУЧУР															
1	ТП-10/0,4 № 12-1001	630	2014		ТО					ТР			ТО		
2	ТП-10/0,4 № 12-1002	400	2014		ТО					ТР			ТО		
3	ТП-10/0,4 № 12-1003	100	2014		ТО					ТР			ТО		
4	ТП-10/0,4 № 12-1004	400	2014		ТО					ТР			ТО		
5	ТП-10/0,4 № 12-1005	250	2014		ТО					ТР			ТО		

Всего за год	2014											
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
ТР	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
ТО	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0

Составил:
Инженер ПТО АО "Юрганерго"  Д.В. Васильев

Согласовано:
Начальник ПТО АО "Юрганерго"  И.В. Полищев

Начальник РЭС АО "Юрганерго"  Д.В. Клешинин

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель/генерального директора -
главный инженер АО "Юргазэнерго"

О.В. Минин

2018г.

**График планово-предупредительного ремонта кабельных линий
в Нижневартовском районе на 2019 год
Зона децентрализованного электроснабжения - КЛ-0,4кВ**

№ п/п с.Корданы	Наименование фидера	Протяженное ть, км	Год ввода в эксплуатацию	Марка, сечение	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	КЛ-0,4 кВ от ДЭС до ТП№1 (повышощ)	0,07	н/д	АВББШв 4х180			ТО			ТР						ТО
2	КЛ-0,4кВ ф.2 от ДЭС	0,09	н/д	АВББШв 4х150		ТО				ТР	ТР					ТО
3	КЛ-0,4кВ ф.3 от ДЭС	0,09	н/д	АВББШв 4х150			ТО			ТР	ТР					ТО
4	КЛ-0,4кВ ф.4 от ДЭС	0,09	н/д	АВББШв 4х185		ТО				ТР	ТР					ТО
5	КЛ-0,4кВ ф.5 от ДЭС	0,09	н/д	АВББШв 4х150			ТО			ТР	ТР					ТО
6	КЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2(4-123)	0,17	н/д	АВББШв 4х95		ТО				ТР	ТР					ТО
7	КЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-2(4-123)	0,16	н/д	АВББШв 4х30		ТО				ТР	ТР					ТО
8	КЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-2(4-123), кавазин	0,135	н/д	АВВГ 4х120		ТО				ТР	ТР					ТО
9	КЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-2(4-123), пекерня	0,135	н/д	АВВГ 4х35		ТО				ТР	ТР					ТО
Всего:		1,03	н/д													

ТР	Всего за год															
	км	шт.	км	шт.	км	шт.	км	шт.	км	шт.	км	шт.				
ТО	1,03	9	2,06	18	0	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	4
ТР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,545	0,485	0	0	0	0	0,485
ТО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	0	0	0	0	0
ТР	0	0	0,485	0,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,485
ТО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,545


Составил:

Инженер ПТО АО "Юргазэнерго"  Д.В. Васильев

Согласовано:

Начальник ПТО АО "Юргазэнерго"  И.В. Полянцева

Начальник РЭС АО "Юргазэнерго"  Д.В. Крешинин

Утверждаю:
 Заместитель генерального директора -
 главный инженер АО "Юграэнерго"
 "  О.В. Минин
 2018 г.

**График планово-предупредительного ремонта воздушных линий
 в Нижневартовском районе на 2019 год
 Зона децентрализованного электроснабжения - ВЛ-6 (10) кВ**

№ п/п	Наименование объекта	Марка провода	Материал, кол-во опор.	Протяженно сть	Год ввода в экпл.	Месяцы													
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	ВЛ-6кВ сКоринки	АС-95; АС-120; АС-70	Металл- 53 Итого: 53	1,672 1,672	н/д												ТО		

Всего за год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
ТР	км	0	0	0	0	0	0	1,672	0	0	0	0	0
	шт.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
ТО	км	0	0	1,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	шт.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,672	0	0

Составил:
 Инженер ПТО "Юграэнерго"  Д.В. Васильев

Согласовано:
 Начальник ПТО АО "Юграэнерго"  И.В. Полящев

начальник РЭС АО "Юграэнерго"  Д.В. Клепнин

Утверждено:
Заместитель генерального
директора - главный инженер
" ЮВ Минин
2018 г.

**График планово-предупредительного ремонта воздушных линий
в Нижневартовском районе на 2019 год
Зона децентрализованного электроснабжения - ВЛ-0,4 кВ**

№ п/п	Наименование объекта	Марка провода	Материал, кол-во опор.	Протяженность	Год ввода в эспл.	Год ввода в эспл.																				
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь									
д. Сосновый Бор																										
1	ВЛ-0,4 от ДЭС	СИП 2А	Металл- 17	0,563	2014		ТО						ТР							ТО						
с. Корзинки																										
1	ф. 1 от ДЭС	АС-95, АС-70	Металл- 18	0,512	2011			ТО											ТО							
2	ф. 2 от ДЭС	АС-95, АС-70	Металл- 21	0,625	2011			ТО					ТР						ТО							
3	ф. 3 от ДЭС	АС-95, АС-70	Металл- 34	1,19	2011			ТО					ТР						ТО							
4	ф. 4 от ДЭС	СИП4-4х70, АС-95, АС-70	Металл- 43	1,321	2011			ТО					ТР						ТО							
5	ф. 5 от ДЭС	АС-95, АС-70	Металл- 41	1,232	2011			ТО											ТО							
6	ф. 4 от ТП-2 (4-123)	АС-95, АС-70	Металл- 44	1,485	2011			ТО					ТР						ТО							
7	ф. 5 от ТП-2 (4-123)	АС-70	Металл- 24	0,82	2011			ТО					ТР						ТО							
8	ф. 1 от ТП-3 (4-124)	АС-70	Металл- 26	0,853	2011			ТО					ТР						ТО							
9	ф. 2 от ТП-3 (4-124)	АС-70	Металл- 16	0,455	2011			ТО					ТР						ТО							
10	ф. 3 от ТП-3 (4-124)	АС-70	Металл- 18	0,668	2011			ТО					ТР						ТО							
	Итого:			9,744	2011																					

Всего за год													
ТР	км	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
ТО	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТО	км	0	5,515	4,229	0	0	0	5	0	0	0	5,515	4,229
	шт.	0	6	5	0	0	0	0	0	0	0	6	5

Составил:
Инженер ПТО АО "Юграэнерго"

Согласовано:
Начальник ПТО АО "Юграэнерго"

Начальник РЭС АО "Юграэнерго"

Утверждено:

Заместитель генерального директора - главный

инженер АО "Юграэнерго"

О.В. Минин

" 21 " 2018 г.

**График планово-предупредительного ремонта ТП
в Нижневартловском районе на 2019 год
Зона децентрализованного электроснабжения**

№ п/п	Наименование объекта	Мощность т/р-ров	Год ввода в экпл.	Всего за год																					
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь										
1	КТП № 14-122 (1)	630	2011		ТО																				
2	КТП № 14-123 (2)	630	1997		ТО		ТО																		
3	КТП № 14-124 (3)	400	2011		ТО						ТР		ТР									ТО	ТО		
				Всего за год																					
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь										
				ТР	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ТО	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	
				КР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Составил:

Инженер ПТО АО "Юграэнерго" Д.В. Васильев

Согласовано:

Начальник ПТО АО "Юграэнерго" И.В. Полянцева

Начальник РЭС АО "Юграэнерго" Д.В. Клепшин

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора -
Главный инженер АО "Юграэнерго"




О.В. Минин

" 21 " _____ 2018г.

График планово-предупредительного ремонта кабельных линий
в Нижневарттовском районе на 2019 год
Зона децентрализованного электроснабжения - КЛ-6 (10)кВ

№ п/п	Наименование филиала	Протяженность Тр, км	Год ввода в эксплуатацию	Марка, сечение	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
					шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.
1	КЛ-6 кВ ул.Мира кал№86-86-02/027/2012-415	0,023	н/д	АСБ-3х90			ТО			ТР						ТО
Всего:							ТО			ТР						ТО

ТР	Всего за год																			
	км	шт.	км	шт.	км	шт.	км	шт.	км	шт.	км	шт.								
	0,023		1		0,046		2		0		0		1		0		0		0,023	
ТО																				

Составил:
Инженер ПТО АО "Юграэнерго"  Д.В. Васильев
Согласовано:
Начальник ПТО АО "Юграэнерго"  И.В. Полянский
Начальник РЭС АО "Юграэнерго"  Д.В. Клешинин