

**Акционерное Общество**  
**«Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны»**  
**(АО «Юграэнерго»)**



**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

«16» 08 2018 г.

№ 035

г. Ханты-Мансийск

О введении в действие «Перечня  
разрешенной и установленной мощности  
на ДЭС АО «Юграэнерго»

В связи с изменениями установленной мощности и перемещением генерирующего оборудования на дизельных электростанциях (далее- ДЭС) АО «Юграэнерго», на основании Протокола совещания по вопросу утверждения разрешенной мощности ДЭС от 29.11.2017 года, Протокола совещания о надежности 07.08.2018, а также в соответствии с рекомендациями завода изготовителя генерирующего оборудования,

**ОБЯЗЫВАЮ:**

1. С момента издания настоящего распоряжения, признать утратившим силу Распоряжение №048 от 06.12.2017.

2. Утвердить и ввести в действие Перечень разрешенной и установленной мощности на ДЭС АО «Юграэнерго» (Приложение №1).

Срок: с момента подписания настоящего распоряжения.

3. Установить максимальный коэффициент загрузки от номинальной мощности дизель генерирующего агрегата (далее - ДГА) в следующем порядке:

3.1. Для ДГА на базе ДВС Doosan на весь модельный ряд установить коэффициент – 0,75.

3.2. Для ДГА на базе ДВС Cummins KTA50G3, KTA38G5 установить коэффициент – 0,9.

3.3. Для ДГА на базе ДВС Volvo TAD532GE, при работе в одиночном режиме, установить коэффициент – 0,75.

3.4. Для всех остальных ДГА установленных на ДЭС АО «Юграэнерго» установить коэффициент – 0,85.

Срок: с момента подписания настоящего распоряжения.

4. Начальнику ОДС (Ефремов Т.А.) в случае изменений установленной мощности и/или перемещения ДГА на ДЭС, организовать пересмотр Перечня разрешенной и установленной мощности на ДЭС АО «Юграэнерго».

Срок: не более десяти рабочих дней с момента наступления изменений.

5. Начальнику службы генерации (Романов Н.А.), начальнику ОДС (Ефремов Т.А.) ознакомить подчиненный персонал с настоящим распоряжением под роспись.

Срок: до 20.08.2018г.

6. Секретарю-делопроизводителю (К.И. Гавлуш) ознакомить с настоящим распоряжением ответственных лиц под роспись в срок до 18.08.2018 года.


7. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на начальника ОДС (Ефремов Т.А.).

Заместитель генерального директора-  
Главный инженер



О.В. Минин

Утверждаю:  
Заместитель генерального директора-  
Главный инженер

 О.В. Минин  
2018г.

Перечень разрешенной и установленной мощности на ДЭС АО "Юграэнерго"

| Наименование объекта        | Разрешенная мощность, кВт | Установленная мощность, кВт | Максимальная/минимальная нагрузка зафиксированная на ДЭС с 2015 года, кВт |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|
| <b>Берёзовский р-н</b>      |                           |                             |   |
| 1. Няксимволь               | 544                       | 1100                        | 476/51  |
| 2. Саранпауль               | 3440                      | 4823                        | 2907/315  |
| 3. Сосьва                   | 1046                      | 3191                        | 900/105   |
| 4. Кимкьясуй                | 85                        | 288                         | 69/3  |
| 5. Ломбовож                 | 170                       | 548                         | 110/8   |
| 6. Саргынья                 | 34                        | 115                         | 33/4  |
| 7. Анеева                   | 63                        | 263                         | 72/10   |
| <b>Белоярский р-н</b>       |                           |                             |   |
| 1. Ванзеват                 | 221                       | 460                         | 242/19  |
| 2. Тугияны                  | 24                        | 88                          | 32/4  |
| 3. Пашгоры                  | 24                        | 56                          | 27/3  |
| 4. Нумто                    | 63                        | 243                         | 32/4  |
| <b>Октябрьский р-н</b>      |                           |                             |   |
| 1. Б. Атлым                 | 306                       | 860                         | 309/26  |
| 2. Горнореченск             | 340                       | 1000                        | 210/20  |
| <b>Кондинский р-н</b>       |                           |                             |   |
| 1. Шугур                    | 544                       | 1040                        | 470/69  |
| 2. Карым                    | 24                        | 116                         | 41/2  |
| 3. Никулкино                | 15                        | 45,4+15кВт СЭС              | 12/2  |
| <b>Нижневартовский р-н</b>  |                           |                             |   |
| 1. Корлики                  | 969                       | 1640                        | 630/48  |
| 2. Сосновый Бор             | 34                        | 88                          | 22/2  |
| <b>Сургутский р-н</b>       |                           |                             |   |
| 1. Таурова                  | 24                        | 64                          | 25/2  |
| <b>Ханты-Мансийский р-н</b> |                           |                             |   |
| 1. Урманый                  | 900                       | 2120                        | 770/72  |
| 2. Кедровый                 | 1946                      | 3183                        | 1140/120  |
| 3. Елизарово                | 544                       | 1080                        | 470/40  |
| 4. Кирпичный                | 612                       | 1080                        | 510/50  |
| 5. Согом                    | 467                       | 900                         | 406/35  |

Начальник ОДС

Т.А. Ефремов

Зам. начальника службы генерации

А.В. Грачев